



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ME25.H01052

Срок действия с 15.10.2012 по 15.10.2015

№ 0795064

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СТАНДАРТЭЛЕКТРО-С"
№ РОСС RU.0001.11ME25

123807, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.12, т. 8 499 254 14 42, факс 8 499 254 25 25

ПРОДУКЦИЯ

Подстанции трансформаторные комплектные блочные в железобетонной оболочке (2)БКТП, номинальная мощность от 25 до 1250 кВА, номинальное напряжение до 20 кВ, вид климатического исполнения У1
ТУ 3412-006-03989721-03
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 1200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ14695-80,п.п.3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32

ГОСТ 1516.3-96, п.4.14.

код ТН ВЭД России:

8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "ЭЗОИС"
107143 г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д.6
ИНН 7718014891

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО "ЭЗОИС"
107143 г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д.6
телефон 8 495 789-37-77 факс 8 495 789-37-58

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 826/12 от 10.10.2012, ИЦ ВЭО ОАО "ЭНИН", аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.22MB02

сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (ISO9001:2008), № СМК.RU/11.10. - 2427, срок действия до 08.11.2013, АНО "Центр сертификации систем менеджмента качества "Стандарт", аттестат аккредитации № РОСС RU.И556.04ЖЖ00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

Сидорова
подпись

Бондарева
подпись

К. Д. Сидорина

инициалы, фамилия

О.П. Бондарева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации